

# Tabella di selezione aereoevaporatori

## Unit coolers selection list

### Таблица подбора воздушных испарителей

FC 1: FATTORE DI CORREZIONE DELLA CAPACITA' NOMINALE KW (R404A) PER DIVERSE TEMPERATURE DI CELLA E ▲T

FC 1: NOMINAL CAPACITY CORRECTION FACTOR FOR DIFFERENT TEMPERATURES IN COOL ROOM AND ▲T

FC 1: КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕКЦИИ НОМИНАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КВ (R404A) ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУР В КАМЕРЕ И ▲T

FC 1:

▲ T (K)* 10	1,09	1,09	1,1	1,13	1,16	1,19	1,22	1,25	1,29	1,34	1,38	1,42	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
9	0,98	0,98	0,99	1,02	1,05	1,07	1,1	1,13	1,16	1,2	1,24	1,28	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
8	0,87	0,87	0,87	0,9	0,93	0,95	0,98	1	1,04	1,07	1,1	1,14	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
7	0,76	0,76	0,77	0,79	0,81	0,83	0,85	0,88	0,91	0,94	0,97	1	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
6	0,65	0,65	0,66	0,68	0,7	0,71	0,73	0,75	0,78	0,8	0,83	0,85	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
5	0,54	0,54	0,55	0,57	0,58	0,6	0,61	0,63	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
4	0,44	0,44	0,44	0,45	0,46	0,48	0,49	0,5	0,52	0,54	0,55	0,57	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
Temp.Cella Cold room temp. Температура холодной комнаты.	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	1	2	3	4	5	6	8	10	12

FC 2: FATTORE DI CORREZIONE PER FLUIDI REFRIGERANTI

FC 2: CORRECTION FACTOR FOR REFRIGERANT

FC 2: КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕКЦИИ ДЛЯ ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ

FC 2:

T. room C°	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	1	2	3	4	5	6	8	10	12
R404A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R22	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
R134A					0,86	0,88	0,89	0,91	0,91	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,93	0,93	0,93
R507A	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97

LEGGENDA / LEGEND / ЛЕГЕНДА

▲ *T	DIFFERENZA TRA LA TEMPERATURA INGRESSO ARIA NELL'EVAPOR. E TEMPERATURA EVAPORAZIONE DEL REFRIGERANTE
▲ *T	TEMPERATURE DIFFERENCE BETWEEN AIR INLET TEMP. IN THE COOLER AND REFRIGERANT EVAPORATING TEMPERATURE
▲ *T	РАЗНИЦА МЕЖДУ ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУХА, ПОСТУПАЮЩЕГО В ИСПАРИТЕЛЬ, И ТЕМПЕРАТУРОЙ ИСПАРЕНИЯ ХЛАДАГЕНТА

